

**Ausschreibetext für ein Leistungsverzeichnis (LV) bei Industrieanfragen durch
Planer oder Bauträger.****1. G. Hentschel Vertriebs GmbH & Co. KG****Herstellerinformation****G. Hentschel Vertriebs GmbH & Co. KG**
Lorenzweg 5
12099 Berlin**Tel** 49 (0)30 6178950
Fax +49 (0)30 61789511
Mail info@hentschel-vertrieb.de
Web hentschel-vertrieb.de**1.1 NS-PCS Verteilung HA/HV – 1000A (Zugelassen bei EVU Stromnetz Berlin)**Anschlussfertige, schutzisolierte stahlblechgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage als
Energie-Schaltgerätekombination (PCS) nach DIN EN 61439-2

Abmessungen: Höhe – 2270 mm, Tiefe – 500 mm; Breite – siehe Feldbestückung

Schutzart: IP 54
Schutzklasse: II (Schutzisolierung)
Baureihe: Hentschel/HE

als HA-HV-Kombination nach TAB NS Nord 2012 Stromnetz Berlin GmbH.

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung: 50Hz; 230/240V mit Berührungsschutz hinter der Tür,

Farbton: RAL 7035

Netzform: TN-C-S

Die PSC ist für folgende Bemessungswerte an der Einbaustelle ausgelegt:

In: 1000A
Icw: 36 kA, 0,3s

Einspeisung/ Abgänge wahlweise oben/unten

Zuleitung/Abgang nur oben oder nur unten

Feldbestückung

Bestückung Feld 1 (HA-Feld 850 mm breit)

3 oder 4 Stück HA-Teile – 250A

____ St. Bestückung Feld 2 (ungezähltes Abgangsfeld 850 mm breit)

Rechnungsanschrift / HauptsitzLorenzweg 5, 12099 Berlin | Tel. +49 30 617895-0 | Fax +49 30 617895-11 | Mail info@hentschel-vertrieb.de | USt-IdNr. DE 136748502, AG Charlottenburg, HRA 56432 B
IBAN DE94 1007 0024 0760 3277 00, Deutsche Bank, BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE63 1008 0000 0122 5182 00, Commerzbank, BIC DRESDE33HAN**Niederlassung Chemnitz** (ehem. FGH Antje Rast)

Saydaer Straße 21, 09125 Chemnitz | Tel. +49 371 5120-02 | Fax +49 371 5120-28 | Mail chemnitz@hentschel-vertrieb.de

hentschel-vertrieb.de Geschäftsführer: Lothar Dreher | Komplementär: straschu Hentschel Beteiligungs-GmbH, Stuhr, AG Walsrode, HRB 208037

_____ St. Bestückung Feld 3 (ungezähltes Abgangsfeld 600 mm breit)

_____ St. Bestückung Feld 4 (VBN Messwandler-Feld 1000A 850 mm breit)

1 Stück Leistungsschalter 1000A; 70 kA

1 Satz VNB Wandlerlaschen

1 Stück Wandlerzählerplatz

1 Stück APZ – Platz

_____ St. Bestückung Feld 5 (Kudentrennstelle)

1 Stück Leistungstrennschalter 1000A

Wahlweise mit Ausbauplatz für 3 Stück NH01-NH03 Sicherungslastschaltleisten

_____ Bestückung als Kudentrennstelle mit 3 Ausbauplätzen 850 mm breit

_____ Bestückung als Kudentrennstelle 600 mm breit

_____ St. Bestückung Feld 6 (Abgangsfeld 850 mm breit)

_____ St. Bestückung Feld 7 (Abgangsfeld 600 mm breit)

_____ St. Bestückung Feld 8 (VBN Messwandler-Feld 250A 600 mm breit)

1 Stück Leistungstrennschalter 250A/320A als Kudentrennstelle

1 Satz VNB Wandlerlaschen

1 Stück Wandlerzählerplatz

1 Stück APZ – Platz

_____ St. Bestückung Feld 9 (VBN Messwandler-Feld 500A 600 mm breit)

1 Stück Leistungsschalter 500A/630A als Kudentrennstelle

1 Satz VNB Wandlerlaschen

1 Stück Wandlerzählerplatz

1 Stück APZ – Platz

Menge _____ **Stk** **EP** _____ **GP** _____

Skizzendarstellung

Rechnungsanschrift / Hauptsitz

Lorenzweg 5, 12099 Berlin | Tel. +49 30 617895-0 | Fax +49 30 617895-11 | Mail info@hentschel-vertrieb.de | USt.-IdNr. DE 136748502, AG Charlottenburg, HRA 56432 B

IBAN DE94 1007 0024 0760 3277 00, Deutsche Bank, BIC DEUTDE33HAN

IBAN DE63 1008 0000 0122 5182 00, Commerzbank, BIC COMDE33HAN

Niederlassung Chemnitz (ehem. FGH Antje Rast)

Saydaer Straße 21, 09125 Chemnitz | Tel. +49 371 5120-02 | Fax +49 371 5120-28 | Mail chemnitz@hentschel-vertrieb.de

hentschel-vertrieb.de Geschäftsführer: Lothar Dreher | Komplementär: straschu Hentschel Beteiligungs-GmbH, Stuhr, AG Walsrode, HRB 208037

Ein starker Partner.

